



Почистващ препарат тип F8

Приложение

- Почистващ препарат на основата на лимонена киселина за използване в силно замърсени системи в съответствие с BS 7593: 2019.
- Премахва утайки, варовик и остатъци от корозия. Притежава бързо действие, ускорява всички процеси на почистване (механично, магнитно почистване или с Power flow машина за почистване).
- Не е киселинен (pH неутрално), нетоксичен и не образува пяна.
- Съвместим с всички метали и материали, използвани обикновено в отоплителните системи, включително алуминий;

Изисквания

- F8 Почистващ препарат служи за почистване на замърсени отоплителни инсталации. Времето на почистване продължава от няколко часа до няколко дни, след което препаратът трябва да се източи от инсталацията, а тя самата трябва да се промие. Самото почистване се осъществява от постоянно циркулираща течност в инсталацията задвижвана от циркулационната помпа на инсталацията или чрез машина за мощно промиване (Power flow машина за почистване). След почистването, замърсената течност трябва да се източи, а инсталацията да се промие. След като се направи всичко това е добре системата да бъде напълнена с чиста вода и да се защити с F9 Филтриращ флуид + протектор (F9 Protector + Filter fluid).

Инструкции

- Указания за изпълнение:
 1. Първо източете и напълнете отново цялата система с чиста вода от мрежата.
 2. За оптимални резултати осигурете поток през всички отоплителни тела (радиатори, вентилаторни конвектори, серпентини). При наличие на термовентили или вентили задвижвани от електрически задвижки, те трябва да бъдат настроени така, че да се гарантира преминаването на почистващият флуид през всяка една точка на системата.
 3. Почистващата течност най-често се добавя в инсталацията през "отворен" разширителен съд при "отворени" системи, през някоя от лирите в баните,

през филтри произведени от Fernox или през специално инсталирани кранове за пълнене и източване на системите.

4. В някои случаи може да е необходима допълнителна или повторна доза F8 Почистващ препарат 500 ml (Power Cleaner F8).

5. След приключване на почистването източете и промийте обилно, поне два пъти, докато водата в инсталацията стане бистра. Изхвърлянето на отработената течност трябва да бъде организирано в градската канализационна система. Не се допуска изхвърлянето на почистваща течност в "отворени" септични ями или в почва в контакт с повърхностни води.

Дозировка

- Една бутилка от F8 Почистващ препарат 500 ml (Power Cleaner F8 500 ml) е достатъчна за почистване на голямата част битови отоплителни системи (130 литра), 16 радиатора и 250 кв.м

Бранд

- Fernox